BOYAOP V1.48 Run: 01-Oct-2008 07:52
Based on most probable April-July inflow of 586 kaf

BOYSEN RESERVOIR MONTHLY OPERATIONS

Boysen Reservoir — Initial Cont 628.8 kaf, Elev 4718.88 ft; Maximum Cont 892.2 kaf, Elev 4732.20 ft; Minimum Cont 219.2 kaf, Elev 4685.00 ft

	2008	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
Monthly Inflow	kaf	40.0	50.6	39.6	36.8	37.6	50.7	50.6	162.7	242.4	130.3	67.7	56.8	965.8
Monthly Inflow	cfs	651	850	644	598	677	825	850	2646	4074	2119	1101	955	
Turbine Release	kaf	43.1	41.7	43.1	43.1	39.0	43.1	84.1	141.3	131.8	128.0	87.0	62.2	887.5
Bypass/Spill	kaf	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Release	kaf	43.1	41.7	43.1	43.1	39.0	43.1	84.1	141.3	131.8	128.0	87.0	62.2	887.5
Total Release	cfs	701	701	701	701	702	701	1413	2298	2215	2082	1415	1045	
End-Month Content	kaf	625.7	634.6	631.1	624.8	623.4	631.0	597.5	618.9	729.5	731.8	712.5	707.1	
End-Month Elevation	ft	4718.69	4719.21	4719.01	4718.64	4718.56	4719.01	4717.01	4718.29	4724.38	4724.50	4723.49	4723.21	
Net Change Content	kaf	-3.1	8.9	-3.5	-6.3	-1.4	7.6	-33.5	21.4	110.6	2.3	-19.3	-5.4	78.3

Boysen Power Plant	2008	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
Turbine Release	kaf	43.1	41.7	43.1	43.1	39.0	43.1	84.1	141.3	131.8	128.0	87.0	62.2	887.5
Turbine Release	cfs	701	701	701	701	702	701	1413	2298	2215	2082	1415	1045	
Generation	gwh	3.755	3.639	3.767	3.756	3.392	3.755	7.186	11.901	11.520	11.519	7.860	5.617	77.667
Max Generation	gwh	11.904	11.520	11.904	11.904	10.752	11.904	11.520	11.904	11.520	11.904	11.904	11.520	140.160
% Max Generation	%	32	32	32	32	32	32	62	100	100	97	66	49	
Ave kwh/af		87	87	87	87	87	87	85	84	87	90	90	90	88
End-Month Power Cap	mw	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	